



Kontaktperson  
**Malin Mollsjö**  
Safety  
010-516 57 14  
Malin.Mollsjö@sp.se

Datum  
2016-08-16

Beteckning  
6P02737

Sida  
1 (1)

Zenergy AB  
Storgatan 82  
568 32 SKILLINGARYD

## **Brandprovning av tak med Zenergy ZIP-Element**

Ett takelement betecknat "ZIP-Element KP00801" har brandmotståndsprövats enligt EN 1364-2:1999. Konstruktion och provningsresultat är beskrivna i rapport från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, med referensnummer 6P02737, daterad 2016-06-23.

I provningen bibehölls isolering och integritet i mer än 60 minuter. Med detta resultat kan takkonstruktionen klassas enligt EN 13501-2:2007+A1:2009 som en konstruktion med brandmotståndsklass EI 60.

Med vänlig hälsning

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut**  
**Safety - Fire Research, Fire Resistance**

Malin Mollsjö

Patrik Johansson

---

### **SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut**

*Postadress*  
SP  
Box 857  
501 15 BORÅS

*Besöksadress*  
Brinellgatan 4  
504 62 BORÅS

*Telefon / Telefax*  
010-516 50 00  
033-13 55 02

*E-post / Internet*  
info@sp.se  
www.sp.se

*Bankgiro*  
715-1053

*Org.nummer*  
556464-6874